



- Jelmagyarázat**
- — — — — Légszűrő
 - — — — — Légszűrő
 - — — — — Flexibilis csővezeték
 - — — — — Kör légszűrő
 - — — — — Négyzetes légszűrő
 - — — — — Pillangó szelep
 - — — — — Ajtórács vagy rés az ajtó alatt
 - CSK: — — — — — Kör légszűrő csőközép magassága
 - AS: — — — — — Négyzetes légszűrő alsó sík magassága

MEGJEGYZÉS:

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezből készülnek.

A befűvő és elszívó elemek flexibilis bekötése minden esetben előre szigetelt hangcsillapító csővel történik.

A rendszerek beszabályozása légszűrőben épített, illetve befűvő-elszívó elemekben lévő beszabályozó szerelvényekkel történik.

A vezetékek felfüggesztése horganyzott kivitelű típus tartókkal történik.

TÁRGY:	ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE 8226 Alsóörs, Óvoda u. 2., Hrsz.: 519/1		
MEGBÍZÓ:	Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Ády E. u. 7.		
GENÉRAL TERVEZŐ:	Fűtő-Terv Építész Iroda 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2.		Szőllősi Csaba G-19-0852
ÉPÜLETGÉPÉSZET TERVEZŐ:	Immo Pannon Kft. 8100 Várpalota, Május 1. utca 16.		
SZÁMÁG:	Épületgépészet		
RAJZ:	Légtechnika alaprajz		
TERVFAJTA:	Kiviteli terv		DÁTUM: 2017.03.23.
LÉPTÉK:	1:50		RAJZSZÁM: G-LÉG-1