Gagarin u. HRSZ. 514/2

Óvoda u. HRSZ. 514/4

HRSZ. 519/3

HRSZ 5119/1

Meglévő csatlakozás közterületi gázvezeték hálózat irányába

2000

540

Tervezési és kivitelezési határ
Csatlakozás a meglévő gázvezeték feltáláskor lévő elzáró után

Tervezett G-10 gáz főmérő és tervezett EKB-25/G25 gáznyomáscsökkentő Pentagáz T-8 szekrényben

Tervezett D63 PE80G SDR11 gázvezeték D100/91 K-PVC védőcsőben

R1000

Tervezett D63 PE80G SDR11 gázvezeték

Tervezett D63 PE80G SDR11 gázvezeték D90 PE80 SDR17,6 védőcsőben

1550

4000

Tervezett D63 PE80G SDR11 gázvezeték

Tervezett D63 PE80G SDR11 gázvezeték D100/91 K-PVC védőcsőben

1050

R1000

Tervezett 2" acél gázvezeték feláll

Tervezett épület főelzáró 2" golyóscsap h=1600

Ø15cm lombos

Ø40cm fémbos

Ø70cm örökzöld

Ø30cm lombos

Ø25cm lombos

Ø20cm lombos

Ø80cm örökzöld

Ø25cm hársfa

Ø25cm ládgesztenye

Ø50cm örökzöld

Ø30cm lombos

Ø40cm hárs

Ø30cm lombos

Ø25cm örökzöld

Ø60cm örökzöld

Ø60cm örökzöld

Ø20cm örökzöld

HOMOKOZÓ

JÁTSZÓUDVAR
964 m²
füvesítés, fásítás

KERTI PAVILON
24,30m²
simított beton

KERTI TÁROLÓ

Új belső kerítés

Új főbejárat

Csatlakozás meglévő vízhálózathoz
Tervezés és kivitelezési határ

Meglévő akna

D40 KPE
Vz

Csatlakozás az épület belső szennyvíz elvezető rendszeréhez
Árokszéle a víz-csatorna alaprajzon

Csatlakozás az épület belső szennyvíz elvezető rendszeréhez
Árokszéle a víz-csatorna alaprajzon

Csatlakozás megjelölt szennyvíz aknához
Tervezési és kivitelezési határ

160 KG-PVC
Szennyvíz

MAMM Kiszállítóakna

Meglévő 6/4" acél gázvezeték mennyezet alatti szabadon szerelve

Tervezett 6/4" acél gázvezeték mennyezet alatti szabadon szerelve

Tervezett 2" acél gázvezeték leállás tetőről 6/4" acél hálózatban

Ebontott gázbojler és csatlakozó vezeték

Ebontott gázkészülék és csatlakozó vezeték

Tervezett 6/4" acél gázvezeték mennyezet alatti szabadon szerelve

tervezett 100x100 cm-es nyitható fellülvilágító kupola

Ebontott gázbojler és csatlakozó vezeték, lefemelve, lefedve

Ebontott gázkészülék csatlakozó vezeték, lefemelve, lefedve

Gázfogyasztók:
GTZ 94
2 égős gáztűzhely
Önkv.hőt.=13,6kW
Vqlzs=1,4m3/h
Pqlzs=25mbar
A1

Elektrotherm NFG-1140
1 égős főzőlapmodul
Önkv.hőt.=14,0kW
Vqlzs=1,5m3/h
Pqlzs=25mbar
A1

Kerglo-Novum 25-228
1 égős főzőlapmodul
Önkv.hőt.=14,0kW
Vqlzs=1,5m3/h
Pqlzs=25mbar
A1

BUDERUS Logamax plus GB162-65
kondenzációs fűtőkazán
Önkv.hőt.=15,6 ,65kW
Vqlzs=1,65m3/h
Pqlzs=18..30mbar
65kW

Schiedel TECNOSTAR kettősfalú rozsdamentes kéményrendszer Ø250mm

Gerébtartó

Gáz-fi 6 gáz alméő
Pentagáz T-17 szekrényben

Jelmagyarázat
GAS — Meglévő gázvezeték
GAS — GAS — Tervezett gázvezeték
Telekhatár
Elzáró légcsatorna
Gömbcsap
Visszacsapó szelep
Szűrő
Nyomáscsökkentő

Megjegyzés
A gázvezetékeket fokozott, fűtőtéreken védőcsőben kell átvezetni.
EPH mérési jegyzőkönyv szükséges az átadáshoz.
Meglévő gázellátó rendszert megbontani, vagy új gázellátó rendszert kivitelezni kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató által jóváhagyott és pecsételtet ellátott tervek alapján szabad.
A vezeték kiszakaszolását és a rendszer előre költését a gázszolgáltatóval kell megrendelni.

TÁRGY:
ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE
8226 Alsóörs, Óvoda u. 2., Hrsz.: 519/1

MEGBÍZÓ:
Alsóörs Község Önkormányzata
8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.

GENERÁL TERVEZŐ:
Fűző-Terv Építész Iroda
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2.

ÉPÜLETGÉPÉSZET TERVEZŐ:
Immo Pannon Kft.
8100 Várpalota, Május 1. utca 16.
Szoliósi Csaba
G-19-0852

SZAKÁG:
Épületgépészet

RAJZ:
Gázellátás alaprajz és telken belüli közművek

TERVFAJTA:
Kiviteli terv

DÁTUM:
2017.03.23.

LÉPTÉK:
1:50

RAJZSZÁM:
G-GÁZ-1